

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen selvityspyyntö

LVjk 24.05.2022 § 26

Valmistelija: johtaja Kimmo Virta, puh. 050 473 2467

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) on pyytänyt Loimaan Vesi -liikelaitokselta Loimaan jätevesiverkostossa ja puhdistamolla tapahtuneista toistuvista ohituksista ja ylivuodoista sekä puuttuvasta viemäriverkoston kunnostussuunnitelmasta.

Loimaan Vesi on vastannut pyyntöön ja selvityksessä on todettu mm. ohjuoksutusten pääasiallisina syinä olevan viemäriverkoston rankkasateiden ja sulamisen aikana syntyvät hule- ja vuotovedet ja etteivät ohjuoksutukset ole jatkuvia. Ohjuoksutettu vesi on tällöin myös hyvin laimeaa. Lisäksi on osoitettu, että toimenpiteisiin ongelman poistamiseksi on ryhdytty.

Esityslistan oheismateriaalina ovat selvityspyyntö ja annettu selvitys.

Johtajan ehdotus:

Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Varsinais-Suomen ELY:n antaman selvityspyynnön ja siihen annetun vastauksen.

Päätös: Hyväksyttiin.