

Vuoden 2022 investointiohjelman toteutuminen

LVjk 24.05.2022 § 22

Oheismateriaalina Loimaan Veden vuoden 2022 investointiohjelman toteutuma

Kirkkokallion vesitornin vesisäiliö on pesty ensimmäistä kertaa sen historian aikana ja pesun jälkeen vesisäiliö on tarkastettu. Tarkastusraportin perusteella vesitornin putkitukset tulisi uusida ainakin vesisäiliön osalta. Johtolinjojen muutokset mahdollistavat uusien mittalaitteiden asentamisen. Lisäksi säiliö tulisi pinnoittaa sisäpuolelta. Näiden putkistojen uusimisen yhteydessä selviää muiden putkistojen uusimistarve. Investoinnin arvioidaan kustantavan joitain kymmeniä tuhansia euroja. Tarkempaa kustannusarviota investoinnista ei vielä ole. Investointi katetaan muista investointivaroista.

Johtajan ehdotus:

Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2022 investointiohjelman toteutumisen.
Kirkkokallion vesitornin saneeraus lisätään investointiohjelmaan.

Päätös: Hyväksyttiin.